



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. Înregistrare 25826 Data 06.07.2021

ANUNȚ

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de prestări servicii” **Ignifugare**”, conform caiet sarcini anexat.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului 31.08.2021

Potențialii ofertanți vor depune la adresele de mail aprovizionare@spitalgorj.ro și achizitiitarguiiu@gmail.com in cel mult 5 zile lucratoare, oferta de preț pentru serviciile sus mentionate, însoțită de următoarele documente în copie conform cu originalul:
-certificat de înregistrare la Registrul Comerțului.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

MANAGER,
Ec.Vienescu Dumitru

SEF SERV.APROV. ACHIZIȚII,
Ec.Brincus Florin Gabriel

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Pogonaru Ion

SERV.APROV ACHIZITII,
Ec.Scurtu Marilena



Nr. 22204 din 25.06.2021

CAIET DE SARCINI

IGNIFUGARE POD CLĂDIRI SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA TG. JIU

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Autoritatea contractantă (achizitor): SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-JIU.

1.2. Obiectul achiziției

Ignifugare pod (sarpanta) la urmatoarele cladiri :

- Cladire sectie Boli Infectioase – spital A.I.Cuza
- Cladire Ambulatoriu – strada Progresului
- Cladire Spital 700 – strada Progresului
- Cladire corp vechi spital Tudor Vladimirescu – sectia Medicala II
- Cladire sectie Dermato-venerică – spital A.I.Cuza

În timpul executării lucrării se vor respecta următoarele:

- Legea 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor
- Ordinul N. 24/96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile uzate în construcții Indicativ C 58-96
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- Se vor utiliza doar materiale agrementate în România, iar furnizorii vor prezenta agrementele materialelor

1.3. Scopul achiziției

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de calitate a execuției, verificarea și recepția lucrării pentru ignifugarea a :

- 2420 mp de material combustibil din lemn de la podul cladirii corp Boli Infectioase din strada A.I.Cuza
- 1073 mp de material combustibil din lemn de la podul cladirii corp Dermato-venerică din strada A.I.Cuza
- 3294 mp de material combustibil din lemn de la podul cladirii corp Ambulatoriu din strada Progresului , nr 18
- 3025 mp de material combustibil din lemn de la podul cladirii corp Spital 700 din strada Progresului , nr 18
- 1490 mp de material combustibil din lemn de la podul cladirii corp vechi spital Tudor Vladimirescu – sectia Medicala II din strada Tudor Vladimirescu

Verificarea calității lucrării se va face conform prevederilor prescripțiilor din Normele tehnice privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile uzate în construcții Indicativ C 58-96 paragraful 3.8.

Prețurile vor fi ferme pe toată durata de realizare a lucrărilor.

Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu normele de protecția muncii, de prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, atât cele generale cât și cele care sunt în vigoare specifice spațiilor de sanătate, precum și cele specifice construcțiilor.

Executantul are obligația să semnaleze din timp beneficiarului eventualele nereguli.
Termen de garanție minim 60 luni.

DESCRIEREA MATERIALELOR

Substanța folosită trebuie să fie autorizată și să aibă certificat de calitate.

Substanța ignifugă va trebui să asigure termoprotecția pe o perioadă de minim 5 ani.

PROCES TEHNOLOGIC

Procesul de ignifugare va fi executat numai la temperaturi mai mari de 5 grade C.

Suprafața materialului de ignifugat trebuie să fie în prealabil curățată în totalitate de noroi, praf, lacuri, vopsele, produse ale altor ignifugări, operațiune la care se pot folosi perii de sârmă sau alte materiale și unelte care asigură o curățire corespunzătoare a suportului.

Produsul ignifug se va aplica în două straturi. Stratul al doilea se aplică numai după o uscarea corespunzătoare a primului strat, intervalul de timp fiind între 12-24 ore.

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini

Prezentare – cantitate

Nr. Crt.	Locația		Suprafata (mp)	Descriere / Caracteristici tehnice	Obs.
1.	Spitalul nr.3, str.Progresului nr.18	Ambulatoriu	3294		
2.		Corp cladire spital	3025		
3.	Spital nr.2, str.T.Vladimirescu	Corp vechi – sectia Medicala II	1490		
4.	Spital nr.1, str.A.I.Cuza	Corp cladire– sectia Boli Infectioase	2420		
5.		Corp cladire– sectia Dermato- venerice	1073		

Director Tehnic Administrativ
Ing. Toma Cristinel



Cadru tehnic PSI
Ing. Ionescu Cornel

