



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218  
Tel. 0253/210432  
Fax 0253/210432  
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. Înregistrare **10615** Data 10.03.2021

## ANUNȚ

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de, 15.03.2021 ora 11.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de prestări servicii privind verificarea instalatiei de gaze naturale la Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu ( Spital 700 ) din Str.Progresului, nr. 18”, conform specificațiilor anexate.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Potențialii ofertanți vor depune la adresele de mail [achizitiitarguiiu@gmail.com](mailto:achizitiitarguiiu@gmail.com) cel târziu la data de 15.03.2021 ora 10.00 . Oferta de preț pentru serviciul solicitat, trebuie sa fie însoțită de următoarele documente în copie conform cu originalul:

- autorizație ANRE si ISCIR.
- certificat de înregistrare la Registrul Comerțului.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

MANAGER  
Ec. Viencescu Dumitru

SEF SERV.APROV. ACHIZIȚII,  
Ec.Brîncuș Florin Gabriel

Director Fin. Contabil,  
Ec.Pogonaru Ion

SERV.APROV ACHIZITII,  
Ec.Scurtu Marilena



**CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ**  
**Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu**  
**Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218**  
**Tel. 0253/210432**  
**Fax 0253/210432**  
**E-mail: office@spitalgorj.ro**

**Specificatii tehnice  
pentru verificare instalatii gaze naturale Spital 700**

**1) Centrala termica**

- 2 cazane apa calda de 1741 kw
- 1 cazan apa calda de 1600 kw
- 1 cazan abur debit 0,6 tona abur / ora

**2) Spital**

- Aragaz – 13 bucati x 0,67 m<sup>3</sup>
- Bec Bunsen Laborator – 7 buc x 0,008 m<sup>3</sup>

**3) Bucatarie**

- Plita gaz – 2 buc x 8 m<sup>3</sup>/h

**4) Spatiu administrativ**

- 2 centrale x 4,8m<sup>3</sup> / h

Nu detinem proiect.

Conducta de gaze este numai aparenta.

Director Tehnic  
Ing. Toma Cristinel