



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare... 24080 Data... 14.07.2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 18.07.2023, ora 13.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de "Lucrări de reabilitare a rețelei de oxigen din secția Neurologie corp B situată în locația spitalului din str.Progresului nr.18". Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 31.07.2023.

Detaliile tehnice minime ale lucrărilor se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru stabilirea ofertei tehnice să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – Director Tehnic ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 18.07.2023, ora 10.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele postate sau modificate după data și ora limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 18.07.2023, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail aprovizionare@spitalgorj.ro sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta sub denumirea " Lucrări de reabilitare a rețelei de oxigen din secția Neurologie corp B situată în locația spitalului din str.Progresului nr.18", iar în câmpul "Descriere" se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, caietul de sarcini atașat și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

-Vienescu Dumitru – Manager

-Davidescu Marilena – Director Medical

- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.Certificate fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.

4.Autorizație ISCIR pentru efectuarea de verificări la centralele termice pe gaz.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER
Ec.Vienescu Dumitru



DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel

ANMCS

unitate afiliată în
SUPRAVEGHEREA

Serviciu Național de Management al Calității în Sănătate



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 23152 din 07.07.2023

CAIET DE SARCINI

Privind reabilitarea a rețelei de oxigen din secția Neurologie corp B situată în locația spitalului din str. Progresului nr. 18

1. Date generale

1.1 Denumirea lucrării :

"Lucrări de reabilitare a rețelei de oxigen din secția Neurologie corp B situată în locația spitalului din str. Progresului nr. 18"

1.2 Beneficiar :

Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu , cu sediul in str. Progresului nr.18

1.3 Amplasamentul construcției ce se amenajează :

În clădirea Spitalului nr.3 ce se află în strada Progresului nr.18, la etajul 1 funcționează secția Neurologie, în care urmează a se reabilita rețeaua de oxigen din corpul B.

Capacitatea de spitalizare propusă a secției Neurologie, este de 70 paturi, după cum urmează :

- Saloane a 5 paturi
- Saloane a 4 paturi
- Saloane rezerve a 2 paturi

2. Caracteristici ale construcției

2.1 Clădirea unde funcționează Secția Neurologie este o construcție S+P+6 portantă, executată pe diafragme și grinzi, cu planșee de beton, compartimentată, executată în anul 1975.

2.2 Beneficiarul deține documentația inițială de execuție a clădirii parțial, precum și o propunere de partiu de amenajare. Noua structură necesită intervenții în structuri de rezistență, în măsura solicitării din partiul de arhitectură, care cuprinde propunerile de amenajare.

2.3 În momentul de față Secția Neurologie se află în proces de reabilitare cu finanțare de către Consiliul Județean Gorj, reabilitare ce nu include și rețeaua de fluide medicale.

Pentru a putea finaliza lucrările a apărut necesitatea reabilitării rețelei de oxigen medical deoarece aceasta este foarte veche, prezintă multiple scurgeri, iar traseele conductelor existente intersectează noile spații ale băilor ce vor fi amenajate în cadrul saloanelor fiind nevoie de relocarea lor.

3. Condiții solicitate de beneficiar pentru execuție "Lucrări de reabilitare a rețelei de oxigen din secția Neurologie corp B situată în locația spitalului din str. Progresului nr. 18"

3.1 cerințele esențiale de calitate așa cum sunt prevăzute în legea 10/1995

3.2 prescripțiile tehnice prevăzute în "Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor " indicativ NP 015-97 , aprobat de MLPAT cu ordinul nr.4/N din 22 ianuarie 1997

3.3 norma nr. 682 din 08.06.2004 , privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital, publicat în M.O. partea I nr. 68 bis din 20.01.2005;

3.4 condiții functionale :

a. reabilitarea întregii rețele de oxigen din această secție

b. posibilitatea opririi centralizate a oxigenului în secție și separat pe fiecare salon

c. montarea a 35 cuple rapide (prize) la fiecare pat pentru bolnavi, conform schiței anexate

d. fiecare priză va fi dotată cu barbotor

e. întreaga lucrare va fi însoțită de certificate de garanție, precum și procese verbale pentru calitatea lucrărilor.

3.5 montarea a 35 de cuple rapide, precum și a aproximativ 190 m conductă cupru gaze medicale.

3.6 obligatoriu coloanele de oxigen ce traversează grupurile sanitare nou create, vor fi scoase în exteriorul acestora.

3.7 firma trebuie să dețină autorizație ISCIR valabilă pentru montare, reparare pentru conducte metalice având T_{max} între $-196^{\circ}C$ și $+200^{\circ}C$, P_{max} până la 40 bari.

- să aibă capacitatea să proiecteze și să fabrice echipamente sub presiune în conformitate cu prevederile Directivei 97/23/EC, modul G conform HG 584/2004.

- să fie certificată pentru lucrări de proiectare, execuție și montaj de rețele pentru fluide medicale și aparatura medicală aferentă acestora – SR EN ISO 13458 :2016

Intocmit
Dir. Tehnic TOMA CRISTI