



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare... 28542Data... 09.08.2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 14.08.2024, ora 13.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului privind "Servicii de mentenanță și efectuare revizii tehnice la grupurile electrogene din dotarea Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu". Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 31.12.2024 cu posibilitate de prelungire prin act adițional.

Detaliile tehnice minime se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru orice nelămuriri să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – Director Tehnic – Ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut fără TVA.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 14.08.2024, ora 10.00 sau se vor depune la secretariatul unității noastre din str.Progresului nr.18.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele postate sau modificate după data și ora limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 14.08.2024, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail aprovizionare@spitalgorj.ro sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta sub denumirea " Servicii de mentenanță și efectuare revizii tehnice la grupurile electrogene din dotarea Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu", iar în câmpul "Descriere" se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

- Vienesu Dumitru – Manager
- Davidescu Marilena – Director Medical
- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.Certificate fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasafi pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.


MANAGER,
Ec.Vienesu Dumitru



DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro



CAIET DE SARCINI

„Servicii de mentenanță și revizii tehnice la grupuri electrogene ”

2024

DATE GENERALE

1. GENERALITĂȚI

1.1 Denumirea obiectivului:

„Servicii de mentenanță și revizii tehnice la grupuri electrogene”

1.2 Locația: Tg. Jiu, Spitalul Județean de Urgență

1.3 Beneficiarul lucrării: Spitalul Județean de Urgență Tg Jiu

1.4 Elaboratorul documentației:

Serviciul Tehnic al SJU Tg Jiu

2. Tematica obiectivului:

Un rol important în menținerea stării de funcționare cât mai îndelungată a grupurilor electrogene aflate în dotarea SJU Tg Jiu, este respectarea reviziilor prevăzute în manualele de întreținere ale grupurilor electrogene, reviziilor la limita orelor de funcționare respectiv la împlinirea unui an de la punerea în funcțiune sau de la ultima revizie tehnică a echipamentelor.

Neefectuarea reviziei generale la intervalele de timp precizate mai sus, va conduce la pierderea caracteristicilor funcționale ale grupurilor electrogene, sau la deteriorarea unor componente principale (griparea motorului cu ardere internă cauzată de posibilele pierderi ale lichidului de răcire - strângerile cu coliere slăbite, furtunuri cu crăpături, blocări ale pompei de injecție, oxidarea componentelor electrice etc)

2.1 Prezentare generală:

În prezent, la nivelul SJU sunt în funcțiune 5 grupuri electrogene identificate astfel:

Nr crt	Locația	Putere generator	Funcționare		Obs
1	Spital nr 1	110 KVA	Da		
2	Spital nr 2	70 KVA	Da		
		250 KVA	Da		
3	Spital nr 3	180 KVA	Da		
		250 KVA	Da		

Elaboratorul prezentei documentații este: Serviciul Tehnic.

Executantul lucrărilor se va stabili ulterior conform legislației în vigoare.

2.2 Obiectivul prezentei achiziții este:

- Încheierea unui contract de prestări servicii de mentenanță și revizii tehnice la grupurile electrogene sus indicate.

Prestațiile vor include minim următoarele activități

- verificarea măsurilor de protecție împotriva șocurilor electrice prin atingere directă;
- prezenta barierelor pentru oprirea focului și a altor măsuri împotriva focului;

- prezenta masurilor împotriva efectelor termice;
- verificarea conductoarelor pentru intensitatea admisibilă a curentului și caderea de tensiune;
- verificarea alegerii și reglării dispozitivelor de protecție și supraveghere;
- verificarea echipamentului și a masurilor de protecție corespunzătoare pentru influențele externe;
- identificarea corectă a conductoarelor de protecție și a conductoarelor neutre;
- verificarea montării întreruptoarelor de pe circuitele de iluminat pe conductoarele de fază;
- verificarea conectării corespunzătoare a conductoarelor în doze și tablouri;
- verificarea prezentei și utilizării corecte a conductoarelor de protecție, inclusiv a conductoarelor pentru legătură de echipontentializare suplimentară.

Încercările trebuie efectuate de regulă în următoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor (conductoarele de protecție, conductoarele pentru legături de echipontentializare, conductoarele de echipontentializare suplimentare, conductoarele active);
- rezistența izolației instalației electrice măsurată între conductoarele active și conductorul de protecție conectat la rețeaua de legare la pământ;

- protecția prin TFJS, TFJP sau prin separarea electrică ;
- protecția prin întreruperea automată a alimentării;
- încercarea de polaritate unde se va verifica existența dispozitivelor monopolare de întrerupere pe conductoarele de fază;

- verificarea secvenței succesiunii fazelor;
- încercări funcționale la ansamblurile de comutație și de comandă, de acționari, organe de comandă și de interblocare;

- caderea de tensiune;

Raportul de verificare trebuie să conțină:

- condițiile generale ale conductoarelor de captare și ale componentelor de captare;
 - nivelul general de coroziune al conductoarelor și starea protecției împotriva coroziunii;
 - securitatea elementelor de fixare a conductoarelor și a componentelor IPT.
- Întreținerea periodică a grupurilor electrogene va consta din următoarele operațiuni:
- verificare funcționare panou automatizare;
 - verificare funcționare sistem în modul test, în gol, funcționare timp de 10 minute cu simulare cădere tensiune rețea și preluare automată a sarcinii în modul test;
 - verificare funcționare sistem în modul manual, în gol, funcționare timp de 10 minute;
 - verificare funcționare sistem în modul automat, în gol, funcționare timp de 10 minute;
 - verificare timpilor de comutare și preluare a sarcinii, întârziere la caderea tensiunii, întârziere la venirea tensiunii;
 - verificare nivel încărcare baterie;
 - încărcare baterie (daca este cazul);
 - verificare nivel electrolit baterie;
 - completare electrolit baterie (daca este cazul);
 - verificare nivel lichid răcire;
 - verificare curele de motor;
 - verificare filtrul de la pompa de alimentare cu combustibil ;
 - verificare container de depozitare combustibil;
 - verificare filtru decanter;
 - verificare presiune de ulei motor;
 - înlocuire filtru ulei radiator;

- înlocuire ulei motor;
 - verificarea filtrului de aer și nivelul de murdărire al manșetei de direcție;
 - înlocuire elemente de filtrare aer;
 - curățare pompa de încărcare turbo și carcasa compresor;
 - verificare alternator, motor dispozitiv de pornire, echipament electric.
 - reglaje și probe finale (conform Fișelor de revizie ale fiecărui tip de grup electrogen).
- Toate serviciile contractate se vor executa în conformitate cu instrucțiunile specifice fiecărei categorii elaborate, cu respectarea prevederilor din normele și legile în vigoare la data execuției.

Executantul are obligația de a executa fără excepție toate serviciile cuprinse în ofertă în conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

Prin simpla acceptare a prezentului caiet, de sarcini, executantul se obligă să respecte toate prescripțiile și normele tehnice care fac referire la furnizarea, montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor. Executantul are obligația de a cere toate informațiile pe care le consideră necesare, în scris și în timp util.

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

3. CERINTE DE EXECUȚIE ce trebuie respectate în timpul prestării serviciilor.

- securitate la incendiu;
- igiena, sănătate și mediu;
- siguranța în exploatare;
- protecție împotriva zgomotului;
- economie de energie și izolare termică

4. ORGANIZAREA PUNCTULUI DE LUCRU:

Executantul este răspunzător pentru organizarea de șantier (respectiv parcare utilajelor, mijloacelor de transport, depozitarea materialelor, circulația persoanelor, paza etc), pe amplasamentul agreat împreună cu beneficiarul. Executantul este răspunzător pentru asigurarea siguranței și protecției contra accidentelor și incendiilor la punctul de lucru. În acest sens va întocmi un plan de acțiune și se vor implementa măsuri privind siguranța și protecția contra producerii accidentelor și incendiilor.

5. RESURSE

Pentru prestarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor Prestatorul va respecta toate precizările, normele, instrucțiunile, prescripțiile și standardele în vigoare din domeniu. Serviciile de mentenanță și verificare se vor efectua în timpul programului normal de lucru al instituției, dar și în afara orelor de program atunci când apar situații de urgență sau când Beneficiarul solicită motivat acest lucru.

Solicitările vor fi făcute de către utilizator, telefonic sau pe e-mail. Timpul de intervenție în caz de avarie nu trebuie să depășească 90 de minute. Timpul de intervenție ce nu constituie urgență va fi de maxim 24 ore.

Înainte și în timpul efectuării operațiunilor de mentenanță se vor identifica toate riscurile și se vor lua toate măsurile necesare pentru diminuarea sau evitarea consecințelor negative.

Prestatorul va face obligatoriu dovada calificării (certificate de competență profesională corespunzătoare)

personalului de service si care va fi responsabil cu efectuarea propriu-zisa a lucrărilor de mentenanta in instalatiile de ridicat.

Prestatorul va trebui sa aiba implementat sistemul de management al calitatii, certificat ISO 9001:2015.

6. EXECUȚIA PRESTAȚIILOR CONTRACTATE

Serviciile contractate se vor efectua in conformitate cu specificațiile tehnice din manualul fiecărui tip de echipament. Începerea prestațiilor vor începe in maxim 5 zile de la semnarea contractului. Prestatorul va anunța telefonic serviciul tehnic - echipa de electricieni (la tel. 0769016182) data când este planificata intervenția la fiecare echipament.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestatiilor in conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, acestuia trebuie sa i se puna la dispoziție documentații tehnice pentru examinare si sa i se dea toate lămuririle.

Beneficiarul este autorizat sa emită dispozițiile pe care le considera necesare pentru executarea prestațiilor, cu respectarea drepturilor executantului.

Dispozițiile se adresează numai executantului , cu excepția cazurilor in care trebuie sa intervină împotriva unui pericol iminent sau declarat.

Urmărirea execuției se va face prin angajați ai beneficiarului.

Prestațiile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrărilor si terminate la termenul stabilit.

Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.

Daca șantierul nu este dotat in mod corespunzător si suficient cu utilaje, materiale sau daca forța de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, beneficiarul va cere executantului sa ia masurile necesare pentru a putea respecta termenul contractului.

Daca executantul intarzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau nu isi îndeplinește îndatoririle privind dotarea cu utilaje, forța de munca, beneficiarul este indreptatiti sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i se va rezilia contractul.

7. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR

Executantul garantează ca la data recepției, lucrarea are caracteristicile stipulate in contract, corespunde reglementatrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosința sau a celor specificate in contract.

8. GARANȚII

Toate lucrările executate în cadrul contractului vor fi executate in conformitate cu legislația in domeniu, reviziile, completările sau modificările aparute pe parcurs. Deficiențele aparute ca urmare intervențiilor la echipamente, imputabile executantului, vor fi remediate de acesta pe cheltuiala sa.

9. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Recepția va fi realizata in conformitate cu legislația in vigoare pentru fiecare echipament in parte.

La finalizarea lucrărilor sau a etapelor cu teste si reglaje a echipamentelor, executantul are obligația de a notifica in scris beneficiarul ca sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate si a constatarilor efectuate in teren, beneficiarul

va aprecia dacă sunt întrunite condițiile de convocare a comisiei de recepție. În funcție de constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau a respinge recepția.

Comisia de recepție examinează lucrările executate față de manualul tehnic al echipamentului și oferta tehnico/economică.

Prestațiile se vor face fără afectarea activității medicale.

10. SPECIFICAȚII TEHNICE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Propunerea tehnică va conține:

- Operațiunile ce trebuie efectuate și materialele aferente pentru fiecare grup electrogen; Costurile prestațiilor (materiale, manopera, transport) pentru fiecare grup electrogen;
- Prestatorul va prezenta documente din care să rezulte că are obiect de activitate și experiență în domeniul solicitat.

11 NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Se vor respecta toate normele, normativele și legislația în vigoare referitoare la protecția muncii și PSI.

Executantul va îndeplini toate instrucțiunile cerute de autorități în toate etapele derulării execuției privind protecția și securitatea muncii.

Sub nici un motiv nu se vor acorda suplimentări datorită măsurilor ce decurs din respectarea strictă a normelor de protecția muncii.

Executantul va lua toate măsurile pentru a nu pune în pericol viața, personalul propriu și a celorlalte persoane din incinta punctului de lucru, beneficiar sau terțe persoane, aflate în zona de desfășurare a lucrărilor.

Costurile rezultate în urma serviciilor prestate vor fi achitate din bugetul propriu al SJU Tg Jiu sau alte surse atrase.

Întocmit
Director Tehnic
Toma Cristinel

