



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218  
Tel. 0253/210432  
Fax 0253/210432  
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare... 36584 ..... Data... 14.10.2024 .....

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 17.10.2024, ora 12.00 consultare de piață în vederea stabilirii valorii contractului de "Lucrări de reparații curente a rețelei de oxigen din Blocul operator ORL-Oftalmologie situat în locația spitalului din str.Tudor Vladimirescu". Contractul se va încheia prin achiziție directă în urma identificării fondurilor bugetare necesare realizării acestor lucrări.

Durata contractului va fi 15 zile.

Detaliile tehnice minime ale lucrărilor se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru stabilirea ofertei tehnice să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului va fi prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 17.10.2024, ora 10.00 sau se vor depune în plic închis la secretariatul unității noastre din str.Progresului nr.18.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite, postate sau modificate după data și ora limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 17.10.2024, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail [aprovizionare@spitalgorj.ro](mailto:aprovizionare@spitalgorj.ro) sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta în SEAP sub denumirea "Lucrări de reparații curente a rețelei de oxigen din Blocul operator ORL-Oftalmologie situat în locația spitalului din str.Tudor Vladimirescu", iar în câmpul "Descriere" se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, caietul de sarcini atașat și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

După identificarea fondurilor bugetare necesare, doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

-Vienesu Dumitru – Manager

- Davidescu Marilena – Director Medical
- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.Certificate fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.

4.Atestare lucrări de proiectare, execuție și montaj rețele pentru fluide medicale.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasafi pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.


Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,  
Ec.Vienescu Dumitru



DIRECTOR FIN.CONTABIL,  
Ec. Udriștioiu Steliana

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,  
Ec.Brîncuș Florin Gabriel



**CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ**  
**Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu**  
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218  
Tel. :0253/210432  
Fax: 0253/210432  
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr.32968 din 17.09. 2024

## CAIET DE SARCINI

Reparații curente rețea fluide medicale, săli de operație, ORL+OFTALMOLOGIE din cadrul Spitalului Județean de Urgență locația Spital Tudor Vladimirescu

### Date generale:

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu a fost înființat ca unitate spitalicească în anul 1846, de-a lungul timpului fiind extins și modernizat.

Odată cu aderarea României la UE este necesar ca unitățile spitalicești să respecte directivele UE privind dotarea cu aparatură, echipamente medicale etc.

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenței medicale de urgență și în ambulatoriu, personalul medical specializat deservește populația Județului Gorj precum și cea din localitățile limitrofe județului.

În consecință este nevoie ca spitalul să fie modernizat atât în ceea ce privește confortul bolnavilor cât și în ceea ce se solicită de către personalul medical.

**Denumirea lucrării:** „Reparații curente rețea fluide medicale, săli de operație ,ORL+OFTALMOLOGIE din cadrul Spitalului Județean de Urgență locația Spital Tudor Vladimirescu

**Beneficiar :** „ Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .

**Amplasamentul construcției ce se amenajează:**

Spațiul în care funcționează în prezent blocul operator ORL +OFTALMOLOGIE se află în corpul vechi de clădire la etajul I.În prezent acest spațiu se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare cu fonduri de la Consiliul Județean Gorj.Prin această lucrare se dorește,extinderea cu încă o sală de operație ,crearea unor noi circuite funcționale.Se are în vedere pentru fluide medicale intrarea în normalitate și anume ca în fiecare sală de operații să existe cel puțin câte 2 prize de oxigen și 2 prize aer si vacuum .

Cantitățile de materiale ce urmează a fi folosite la această reabilitare sunt :

-Pentru oxigen :

Prize oxigen	8 buc
Teavă cupru o 15	25 m
Teava cupru o 18	20 m
Robinet oxigen 1/2	4 buc
Olandez bronz	4 buc

Pentru rețea aer – vacuum :

-compresor cu surub cu vas tampon și filtre tratare aer (800l/min) ;	1buc
Teavă cupru O 28	35 m
Teava cupru O 18	25 m
Teavă cupru O 15	25 m
Robinet cu bilă 1	2 buc
Prize aer	12 buc
Ansamblu olandez 1	8 buc
Filtru cu regulator aer de ½	4 buc
Robinet aer ½	4 buc
Ansamblu olandez ½	4 buc
Separator apă	1 buc

Întocmit,  
**Ing.Toma Cristi**

