



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare 10981 Data 24.03.2025

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, este interesat de achiziția serviciilor de Reparații curente rețea oxigen secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu, Str Progresului, nr 18, motiv pentru care solicităm oferte de pret pentru aceste servicii, până la data de 27.03.2025, ora 11.00

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0769016182 – Ing. Toma Cristinel.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune pe adresa de mail achizitiitarguiju@yahoo.com, până la data de 27.03.2025, ora 11.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.


Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Atasam prezentei invitatii caietul de sarcini privind serviciile ce se doresc a fi achizitionate.

MANAGER,
Ec.Vienescu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ing. Tunaru Paul



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. :0253/210432
Fax: 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 10764 din 21.03.2025

CAIET DE SARCINI

privind Necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului
„Reparații curente rețea oxigen secția Pediatrie - Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str.Progresului Nr. 18”

Date generale:

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu a fost înființat ca unitate spitalicească în anul 1846, de-a lungul timpului fiind extins și modernizat.

Odată cu aderarea României la UE este necesar ca unitățile spitalicești să respecte directivele UE privind dotarea cu aparatură ,echipamente medicale etc.

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenței medicale de urgență și în ambulatoriu, personalul medical specializat deservește populația Județului Gorj precum și cea din localitățile limitrofe județului.

În consecință este nevoie ca spitalul să fie modernizat atât în ceea ce privește confortul bolnavilor cât și în ceea ce se solicită de către personalul medical.

Denumirea lucrării: „ *Reparații curente rețea oxigen secția Pediatrie- Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str.Progresului Nr. 18”*

Beneficiar : „ *Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .*

Amplasamentul construcției ce se amenajează:

Spitalul nr.3, funcționează ca unitate sanitară compusă dintr-un grup de clădiri, S+P+6 (tip 700), sistem constructiv din diafragme, stâlpi și cadre cu învelitoare din țiglă, construit în anii 1976 , care cuprinde :

- secțiile: Pediatrie, Gastroenterologie, Medicală, Cardiologie, Endocrinologie, Obstetrica Ginecologie, Neonatologie, Neurologie, Bloc operator, ATI, Laborator, Cabinete medicale de specialitate în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului.

- anexe: centrală termică, stație oxigen, grup electrogen, stație apă, grup gospodăresc, spațiu birouri administrativ.

În prezent, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu funcționează în baza structurii organizatorice aprobate prin Ordinului M. S. nr. 685/02.06.2010.

Secția Pediatrie se găsește amplasată la etajul V de clădire și în prezent se dorește intervenția asupra instalației de oxigen din 9 saloane și 5 rezerve.

Pentru a fi îndeplinite normele actuale privind alimentarea cu oxigen a saloanelor din această secție se impune ca rețeaua de oxigen să intre într-un proces de reparații curente, scopul final fiind exploatarea acesteia în condiții de deplină siguranță. În anumite saloane nu există prize de oxigen, iar în altele găsim doar o singură priză de oxigen.

Cantitățile de materiale ce urmează a fi folosite la această reabilitare sunt :

Etapa I :

- Țeavă cupru Ø15 - 80 ml
- Prize oxigen - 3 buc
- Robinet ½ - 3 buc

Etapa II :

- Țeavă cupru Ø15 - 115 ml
- Prize oxigen - 8 buc
- Robineți ½ - 7 buc.

Întocmit,
Ing.Toma Cristi
Ing.Cîrstoiu Sorin

